



**БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»**

Юридический адрес:
628007, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Тюменская область, г. Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, д. 23
Почтовый адрес: 628007, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Тюменская область, г. Ханты-Мансийск, ул. Коминтерна, д. 23

Телефон (3467) 32-12-23
Телефон-факс (3467) 30-02-39
«E-mail» ughmao@mail.ru

«УТВЕРЖДАЮ»

И. о. директора



М. П.

Ю. В. Берёзкина

« 30 » июля 2012 г.

**ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ**

№

8	6	-	1	-	4	-	0	3	1	5	-	1	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Объект капитального строительства:

**«ВЛ 110 кВ Игрим – Саранпауль с ПС 110 кВ в п. Анеева, п. Сартынья, п. Сосьва,
п. Ломбовож, п. Саранпауль»**

Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,
Берёзовский район

(наименование, почтовый (строительный) адрес объекта капитального строительства)

Объект государственной экспертизы:

проектная документация без сметы на строительство и результаты инженерных изысканий

«ВЛ 110 кВ Игрим – Саранпауль с ПС 110 кВ в п. Анеева, п. Сартынья, п. Сосьва, п. Ломбовож, п. Саранпауль» со следующими основными технико-экономическими характеристиками:

Наименование	Показатель
1. ВЛ 110 кВ	
1.1 Номинальное напряжение, кВ	110
1.2. Передаваемая мощность, МВт - по каждой из двух цепей в нормальном режиме - по одной цепи в аварийном режиме	24,2 53,4
1.3. Протяжённость 1 цепи ВЛ, км	239,5
1.4. Количество цепей	2
2. ПС 110/35/6 кВ «Игрим»	
2.1. Строительство ячеек ВЛ 110 кВ из модулей Р50-2 КТП СЭЩ Б (М) по схеме 110-13Н, шт.	2
3. ПС 110/10 кВ «Сосьва»	
3.1. Установленная мощность, МВА	12,6
3.2. Схема 110 кВ	110-9
4. ПС 110/10 кВ «Саранпауль»	
4.1. Установленная мощность, МВА	12,6
4.2. Схема 110 кВ	110-9
5. ПС 110/10 кВ «Анеева», «Сартынья», «Ломбовож»	
5.1. Установленная мощность на каждой ПС, МВА	5,0
5.2. Схема 110 кВ	110-4Н

соответствуют требованиям законодательства, нормативным техническим документам в части не противоречащей Федеральному закону «О техническом регулировании» и Градостроительному Кодексу Российской Федерации.

Заместитель директора



О. И. Басов

Пронумеровано, прошнуровано

135 лист (а, ов)

сто тридцать пять

(прописью)

